

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДОКАНАЛ»
(ООО «ВОДОКАНАЛ»)**

ул. Советская, д. 26, г. Рыбное, Рязанская область, 391110, тел. 5-02-79, факс 5-06-06
ОКПО 63953793 ОГРН 1106215000495 ИНН 6213009513 КПП 621301001

27.06.2016 № 8

на № 30/05 от 30.05.2016 г.

Генеральному директору ООО «КВАРТАЛ»
А.Б. Артюшину

На ваше письмо «О выдачи технических условий на подключение проектируемых к строительству трех многоквартирных жилых домов на земельных участках расположенных по адресу: Рязанская область, г. Рыбное ул. Макаренко и Крымская, с кадастровыми номерами 62:13:0010107:2947, 62:13:0010107:2946, 62:13:0010107:2945, 62:13:0010107:2944 к центральной системе водоснабжения»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение проектируемых к строительству трех многоквартирных жилых домов на земельных участках расположенных по адресу: Рязанская область, г. Рыбное ул. Макаренко и Крымская, с кадастровыми номерами 62:13:0010107:2947, 62:13:0010107:2946, 62:13:0010107:2945, 62:13:0010107:2944 к центральной системе водоснабжения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

в объеме 94,0 м3 в сутки

1. Для водоснабжения проектируемых к строительству жилых домов осуществить монтаж колодцев **ВК-1** и **ВК-2** соответственно вблизи земельных участков планируемых к застройки. От колодца **ВК-1** через **ВК-2** произвести прокладку водопроводной сети – **В1** до существующего колодца – **ВК** на существующей водопроводной сети **В**(см. Приложение к ТУ) Водопроводную сеть **В1** выполнить трубой ПНД Ду-225 мм.. Водопроводные колода **ВК-1** и **ВК-2** смонтировать из ж/б колец Ду-1,5 м. В смонтированных колодцах произвести установку пожарных гидрантов.

2. Подключение проектируемых домов к системе холодного водоснабжения произвести в смонтированных колодцах **ВК-1** и **ВК-2** для чего произвести прокладку водопроводной сети – **В2** от данных колодцев до домов. (см. Приложение к ТУ).

3. Водопроводную сеть-В2 выполнить трубой ПНД, диаметр трубопровода принять по расчету.

4. По окончании строительства водопроводной сети – В1 осуществить его передачу (проектную документацию, исполнительные схемы) в муниципальную собственность Рыбновского городского поселения.

5. На входе водопровода в дома предусмотреть установку коммерческих узлов учета расхода воды с возможностью передачи информации по каналу GSM..

6. Гарантированный напор в центральной водопроводной сети 3,0 атм.

7. Центральная система водоснабжения в настоящее время тупиковая, закольцовку водопроводной сети планируется произвести до 31 декабря 2016 года.

ПЕРВА ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДИН ДОМ – 28,9 м3 в сут.

8. В виду увеличения нагрузки на систему водоснабжения и необходимостью иметь в наличии дополнительный объем воды на пиковые часы водопотребления осуществить герметизацию неработающей ж/б емкости для накопления воды на станции 2-го подъема ул. Новосельская г. Рыбное.

Технические условия действительны в течение 24 месяцев.

Директор ООО «Водоканал»



А.В. Акентьев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации по
развитию инфраструктуры, строительству
и коммунальному хозяйству

В.В. Михешкин